

Контрольные мероприятия в 2020 году и отчеты по ним.

Номер	Наименование органа, осуществляющего контроль	План (тема) контрольного мероприятия	Период проведения	Выявленные нарушения	Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия
1	Главное управление МЧС России по Смоленской области	Плановая выездная проверка с целью контроля соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности	С 16.01.2020 по 31.01.2020	<p>На путях эвакуации применен материал (линолеум) с неисследованными показателями пожарной опасности в помещениях спален групп «Радуга», «Ежики», «Сказка», «Теремок», «Цветочки», «Родничок», «Гномики», «Гнездышко», «Бабочка»; игровых групп «Радуга», «Ежики», «Сказка», «Теремок», «Цветочки», «Родничок», «Гномики», «Колосок», «Бабочка»; раздевалок «Сказка», «Родничок», «Гномики», «Гнездышко», «Бабочка».</p> <p>Отсутствует второй эвакуационный выход из групп «Ежики», «Сказка», «Теремок», «Родничок».</p> <p>Наружные пожарные лестницы не соответствуют требованиям пожарной безопасности.</p> <p>В помещениях</p>	<p>Произведена замена линолеума в помещениях группы «Сказка» (спальня, игровая, раздевалка).</p> <p>В помещениях производственного назначения (пищеблок, прачечная) заменены двери в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости.</p> <p>В группе «Теремок» произведен ремонт спальни с применением отделочных материалов с допустимыми показателями пожарной опасности</p>

				<p>производственного назначения (пищевая, прачечная) входная дверь выполнена не в противопожарном исполнении с ненормированным пределом огнестойкости. В группе «Теремок» для потолка допущено применение отделочного материала с неисследованными показателями пожарной опасности</p>	
--	--	--	--	--	--